

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA  
im. Ignacego Mościckiego  
w CIECHANOWIE  
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

---

KAI.262.20.2020

Ciechanów, dnia 15.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** pytań nadesłanych przez jednego z Wykonawców drogą e-mailową w dniu 14.12.2020 r. do zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) pn.: „*Malowanie ścian zewnętrznych i remont dachu przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie*”

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych odpowiada na następujące pytania:

**Dotyczy: uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 1**

W poz.13 przedmiaru na malowanie ścian jest oczyszczenie i zmycie powierzchni 1678,36 m<sup>2</sup>, zaś do malowania jest w poz.16 przedmiaru 1124,27 m<sup>2</sup>. Który obmiar jest prawidłowy?

**Odp.** Oczyszczyć i zmyć należy powierzchnię ścian w ilości 1.687,36 m<sup>2</sup> tak jak jest w przedmiarach (poz. nr 13), a nie 1.678,36 m<sup>2</sup> jak podano w zapytaniu, do malowania zaś jest tylko powierzchnia 1.124,27 m<sup>2</sup>, czyli tynki elewacyjne cienkowarstwowe.

**Pytanie 2**

Czy na dachu, na którym ma być wykonane pokrycie z papy jest instalacja odgromowa? Czy dla wykonania pokrycia będzie konieczne zdemontowanie i odtworzenie instalacji odgromowej?

**Odp.** Na dachu nie ma instalacji odgromowej.

**Pytanie 3**

Wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 7% na 5% - zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarcza antykryzysowa”.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 7% na 5%.

Z up. Kierownika Zamawiającego

KANCLERZ

mgr inż. Piotr Wójcik

